

## 屋内空気遮断器 生産中止品 形式一覧

定格電圧 (kV)	形	式	代替品	生産中止年	部品製作対応 可能年月	メンテナンス 対応可能年月
7.2	PB-50	PA	VCB内蔵スイッチギヤやVCBを用意しております。	1975年 (昭和50年)	2005年12月 (平成17年)	2005年12月 (平成17年)
12/24/36	PB(C)(M)-75	PA(S)	C-GISやVCBを用意しております。	1975年 (昭和50年)	2005年12月 (平成17年)	2005年12月 (平成17年)
	PB(C)(M)-100	PA(S)				
	PB(C)(M)-150	PA(S)				

- ・代替品については、C-GISやVCBがありますので、更新の方法については、当社へご相談をお願いします。
- ・空気遮断器(ABB)は、1976年以降新規製作をしておりません。
- ・一部、特殊仕様などにより上記形式以外の空気遮断器がございますので詳細は、当社へご相談をお願いします。