

シリーズ
変圧器で省エネ!

省エネで選ぶなら!

変圧器は、日立のアモルファス!

第17回

バックナンバー ご紹介編

ホームページでバックナンバーがご覧になれます

変圧器のコラムも、今回で17回目になりました。

このコラムは変圧器の最新情報、お役に立てる情報をわかりやすく発信を続けてまいります。ぜひ皆様からのご意見をお待ちしております。

第1回 (2003年/9月) 法的規制(改正省エネ法)編



変圧器がトップラナー機器に指定され、「Superアモルファス」変圧器の導入計画をご提案しました。

第2回 (2003年/11月) 変圧器導入検討編



「Super アモルファス」変圧器の高効率性を日立産機システム中条事業所の導入事例で具体的にご紹介しました。

第3回 (2004年/1月) 変圧器予防保全編



電力供給・配電の要といわれる変圧器に関して、定期的な予防保全をお勧めしました。

第6回 (2004年/7月) 展示会ご招待編



インテックス大阪で開催された「2004電設工業展」の様態をレポートしました。

第5回 (2004年/5月) 新製品のご案内編



省エネ効果の高い日立変圧器のラインアップをご説明しました。

第4回 (2004年/3月) 劣化・寿命予知診断編



長年培った豊富な経験をもとに、変圧器のトラブルを未然に防ぐため劣化・寿命診断をお勧めしました。

第7回 (2004年/9月) 変圧器更新事例編



大幅な省エネを実現した工場の変圧器の更新事例をご紹介します。

第8回 (2004年/11月) トップラナー変圧器編



日立トップラナー変圧器の「油入変圧器Tシリーズ」「HIMOLD Tシリーズ」をご紹介します。

第9回 (2006年/3月) トップラナー変圧器のラインアップ編



トップラナー変圧器に「Supertoprunner」シリーズが加わり、用途や負荷率に合わせて選べるラインアップになりました。

●お問い合わせ先

株式会社 日立産機システム 受配電・環境システム事業部 企画部 林 靖雅
E-mail ● sanki-haiden@hitachi-ies.co.jp

第10回 (2006年/5月) トプラランナー変圧器が標準になりました編



トプラランナー基準値を上回る日立トプラランナー変圧器のラインアップをご紹介します。

第11回 (2006年/7月) 展示会ご招待編



インテックス大阪で開催された「2006電設工業展」の様態をレポートしました。

第12回 (2006年/9月) アモルファス変圧器の優位性編



トプラランナー基準値より、44%の省エネ効果を発揮するアモルファス変圧器の省エネ効果をご説明しました。

第15回 (2007年/4月) 変圧器で省エネのポイント編



現状の負荷率を把握して、用途にあった省エネ変圧器を選ぶポイントをご紹介します。

第14回 (2007年/1月) 導入前に省エネ効果を試算編



既存変圧器と超省エネ変圧器の省エネ効果を試算して、省エネ効果を比べる計算をご紹介します。

第13回 (2006年/11月) 納入実績で効果を検証編




H-NETで工場診断、変圧器容量の適正化、超省エネ変圧器「Superアモルファス」変圧器の導入という、工場の省エネへの3ステップをご紹介します。

第16回 (2007年/7月) 展示会ご招待編




東京ビッグサイトで開催された「2007電設工業展」の様態をレポートしました。



今後も変圧器による省エネ、CO₂削減のご提案をさせていただきます。

期待してるよ。今後も頼むよ！



※上図、「日立配電用変圧器 総合カタログ」P.8～P.11より

日立産機システム変圧器ホームページ

<http://www.hitachi-ies.co.jp/products/trans/index.htm>